


## ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»

Затверджую:  
Начальник РЕУ  
«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»

  
\_\_\_\_\_ М.В. Угленко  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023р.

### Перелік робіт

#### З виконання технічного обслуговування кондиціонерів «промислових»

#### ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"

1. Оцінка функціонування кондиціонера. При виявленні відхилень параметрів від норми – аналіз причин.
2. Демонтаж кужуха;
3. Візуальний огляд фреонопроводу;
4. Чистка фільтрів;
5. Огляд та оцінка стану внутрішньої та зовнішньої поверхні випарника, конденсатора, крилатки, при необхідності чистка від пилу, продувка та промивка (відновлення потоку радіаторів);
6. Чистка та промивка дренажної системи;
7. Візуальний огляд електрообладнання, діагностика електричної системи;
8. Перевірка температурних режимів кондиціонера, при необхідності дозаправка фреоном;
9. \*\*Визначення причин несправності кондиціонера;
10. Складання дефектної відомості та передача її замовнику;
11. Монтаж захисних кожухів.

\*\* Робота виконується при непрацюючому кондиціонері, при цьому виконуються пункти 2, 3, 9, 10, 11.

Машини та механізми підрядника.

Помічник начальника цеху

з устаткування ТЦ6

 А.С. Стрельцов

Майстер з ремонту електрообладнання ТЦ 6

 М.Ю. Давриш