

ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТҮЮБ»

Затверджую:
Начальник РЕУ
«ІНТЕРПАЙП НІКО ТҮЮБ»


M.B. Угленко
«___» 2023р.

Перелік робіт

З виконання технічного обслуговування кондиціонерів «спліт-систем»

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТҮЮБ"

1. Оцінка функціонання кондиціонера на всіх режимах роботи. При виявленні відхилень параметрів від норми – аналіз причин.
2. Демонтаж кожуха;
3. Візуальний огляд фреонопроводу;
4. Чистка, мийка фільтрів внутрішнього блоку кондиціонера;
5. Огляд та оцінка стану внутрішньої та зовнішньої поверхні випарника, конденсатора, крилатки, при необхідності чистка від пилу, продувка та промивка (відновлення потоку радіаторів);
6. Чистка та промивка дренажної системи;
7. Видалення пилу та мийка: крильчатки внутрішнього блоку, зовнішнього блоку, піддона;
8. Візуальний огляд електрообладнання, діагностика електричної системи;
9. Перевірка температурних режимів кондиціонера, контроль тиску, при необхідності дозаправка фреоном;
10. Антибактеріальна обробка деталей кондиціонера;
11. **Визначення причин несправності кондиціонера;
12. Складання дефектної відомості та передача її замовнику;
13. Монтаж захисних кожухів.
14. Перевірка стану кріплення зовнішнього та внутрішнього блоків кондиціонерів.

** Робота виконується при непрацюочому кондиціонері, при цьому виконуються пункти 2, 3, 12, 13, 14.

Машини та механізми підрядника.

Помічник начальника цеху

з устаткування ТЦ 6



A.S. Стрельцов

Майстер з ремонту електрообладнання ТЦ 6



M.Y. Давриш