


# ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТҮЮБ»

Затверджую:  
Начальник РЕУ  
«ІНТЕРПАЙП НІКО ТҮЮБ»

  
M.B. Угленко  
«\_\_\_» 2023р.

## Перелік робіт

### З виконання технічного обслуговування кондиціонерів «віконні»

#### ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТҮЮБ"

1. Оцінка функціювання кондиціонера на всіх режимах роботи. При виявленні відхилень параметрів від норми – аналіз причин.
2. Демонтаж кондиціонера з міста установки;
3. Демонтаж кокуха;
4. Візуальний огляд фреонопроводу;
5. Чистка, мийка фільтрів кондиціонера;
6. Огляд та оцінка стану внутрішньої та зовнішньої поверхні випарника, конденсатора, крилатки, при необхідності чистка від пилу, продувка та промивка (відновлення потоку радіаторів);
7. Чистка та промивка дренажної системи;
8. Видалення пилу та мийка: крильчатки, дренажної системи, піддона;
9. Візуальний огляд електрообладнання, діагностика електричної системи;
10. Перевірка температурних режимів кондиціонера, контроль тиску, при необхідності дозаправка фреоном;
11. Антибактеріальна обробка деталей кондиціонера;
12. \*\*Визначення причин несправності кондиціонера;
13. Складання дефектної відомості та передача її замовнику;
14. Монтаж захисних кокухів.
15. Монтаж кондиціонера на місце установки.

\*\* Робота виконується при непрацюючому кондиціонері, при цьому виконуються пункти 2, 3, 13, 14, 15.

Машини та механізми підрядника.

Помічник начальника цеху

з устаткування ТЦ6

Майстер з ремонту електрообладнання ТЦ 6

  
A.S. Стрєльцов  
M.Y. Давриш